

Osvědčení o zkoušce

Test Certificate



Číslo osvědčení / Certificate no.: TDS_819135_HVI long Zkušební zpráva č.: 10039612 003 01


Datum vystavení / Date of issue: 2020-09-01

Produkt / Product: Vodič HVI / vodič HVI long
HVI conductor / HVI long conductor

Obj. č./ Part No.: 819220 / 819226 / 819135 / 819131
819138

Mat. č. / Mat.-No.: 68099 / 68282 / 62458 / 3004761
3013782

Materiál: PE



Nezávazné zobrazení

Non-binding figure

Zkušební norma Test standard

IEC TS 62561-8: 2018 Ed 1.0
DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V0185-561-8):2019-12

Zatížitelnost bleskovým proudem Lightning current carrying capacity

H1 150 kA (10/350 μ s)

Ekvivalentní dostatečná vzdálenost s_e Equivalent separation distance s_e

≤ 75 cm
vzduch / in air

≤ 150 cm
pevný materiál / in solid material

Produkt splnil příslušnou zkoušku/příslušné zkoušky v odpovídajícím uspořádání/odpovídajících uspořádáních.

The product passed the relevant test(s) with the corresponding arrangement(s).

DEHN SE + Co KG

ppa. Dr.-Ing. Ralph Brocke
Vedoucí oddělení R&D

i.A. Tobias Lang
R&D | EE | Electro Mechanics